



- TE1** - датчик температуры наружного воздуха (может отсутствовать);
- TE2** - датчик температуры обратного теплоносителя;
- TE3** - датчик температуры приточного воздуха;
- TS** - термостат защиты от замораживания калорифера по воздуху (может отсутствовать для систем с гликолем);
- PDS1** - датчик перепада давления фильтра очистки приточного воздуха;
- PDS2** - датчик перепада давления на приточном вентиляторе (может отсутствовать);
- PS** - реле защиты от сухого хода (может отсутствовать);
- M1** - электродвигатель приточного вентилятора;
- M2** - циркуляционный насос узла регулирования теплоносителя;
- M3** - электропривод воздушного клапана притока;
- M4** - электропривод регулирующего клапана теплоносителя;
- ПДУ** - пульт дистанционного управления (может отсутствовать);
- ПЧ** - преобразователь частоты вентилятора притока;
- ПС** - пожарная сигнализация.